

LOCAL: Praça Coronel Brasílio da Fonseca
ENDEREÇO: Praça Coronel Brasílio da Fonseca, 35, Centro

| | | | |
|------------|---|-------------|------------|
| 2 | ITEM II (COMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO) | | |
| 2.1 | POSTES/BRAÇOS/SUPORTES - Fornecimento e Instalação | unid | qtd |
| 2.1.1 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m | unid | 22 |
| 2.2 | CABOS/ELETRODUTOS/CAIXAS - Fornecimento e Instalação | unid | qtd |
| 2.2.1 | CABO DE COBRE NU - 16,00MM2 | m | 250 |
| 2.2.5 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 500 |
| 2.2.10 | Cabo de cobre PP, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 3 x 2,5mm ² | m | 280 |
| 2.2.16 | Eletroduto corrugado em PEAD, 2" | m | 250 |
| 2.3 | LUMINÁRIAS/PROJETORES/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - Fornecimento e Instalação | unid | qtd |
| 2.3.2 | Chave para comando de circuito de iluminação pública, 160/240V, 2x60A, com base para relê fotoelétrico. | unid | 2 |
| 2.3.6 | Luminária para iluminação pública LED, mínimo de 26000 lumens. Conforme Termo de Referência. | unid | 22 |
| 2.3.12 | Projektor de piso LED | unid | 11 |
| 2.4 | ACESSÓRIOS ILUMINAÇÃO - Fornecimento e Instalação | | |
| 2.4.10 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 | unid | 60 |
| 2.4.15 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | unid | 2 |